

AUFLADE-PULVERFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED POWDER FIRE EXTINGUISHER

Gi6DS-03 • Gi6DS-04 • Gi9DS • Gi12DS



| Typ Type | Inhalt Capacity kg / ltr. | Brandklassen Rating (LE*) | Funktions- bereich Operating temp °C | Funktions- dauer Discharge time ca. s | Wurfweite Throw range ca. m | Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm | Behälter Cylinder Ø mm | Gewicht Weight ca. kg | Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| Gi6DS-03 | 6 | 43A / 233B / C (12 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 22 | 7 | 510 x 295 x 160 | 150 | 10,2 | SP 68/95 | - |
| Gi6DS-04 | 6 | 55A / 233B / C (15 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 22 | 7 | 510 x 295 x 160 | 150 | 10,2 | SP 166/12 | - |
| Gi9DS | 9 | 55A / 233B / C (15 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 23 | 8 | 530 x 295 x 195 | 185 | 15,1 | SP 04/93 | - |
| Gi12DS | 12 | 55A / 233B / C (15 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 24 | 8 | 645 x 310 x 195 | 185 | 19,0 | SP 06/93 | - |

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

